

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование ___ МБОУДОД Детская школа искусств ст. Роговской
 Место нахождения (адрес)_ 352700 Тимашевский район, ст. Роговская, ул. Ленина, д. 86 _____

Форма собственности объекта _____ муниципальная _____
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте ИНН 2353015728 директор Гафиатуллин Мансур Нуруллович, телефон: 6-62-85
(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания ___ 1 ___, этаж расположения объекта ___ 1 _____.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4 ----
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	Не соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4 провести мероприятия по уменьшению перепада высоты у калитки
Лестница на входе на территорию:				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	-----	п. 4.1.12 ----
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	-----	п. 4.1.12 ----
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	-----	п. 4.1.12 ----
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	-----	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) ----
- рельефная тактильная полоса за 0,8-	С	наличие	-----	п. 4.1.12 ----

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.				
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	-----	п. 4.1.12 ----
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:	К	наличие	Отсутствует	п. 4.1.14 не требуется
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	-----	п. 4.1.14 ----
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	-----	п. 4.1.14 ----
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-----	п. 4.1.15 ----
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-----	п. 4.1.15 ----
- на высоте	К	0,7 м.	-----	п. 4.1.15 ----
- на высоте	О	0,9 м.	-----	п. 4.1.15 ----
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 4.1.15 ----
Автостоянка				
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	Соответствует	п. 4.2.1 ----
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%	Соответствует	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6 ----
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	Соответствует	п. 4.2.2 ----
Обозначение места специальным знаком:				
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	В наличии	п. 4.2.1; рис. Д.6 ----
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие	В наличии	п. 4.2.1; рис. Д.6 ----
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	К	не менее 1,0 м.	Соответствует	рис. Д.5 ----

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- уклон	К	не более 10%	Соответствует	п. 4.1.8 ----
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	Соответствует	п. 4.1.8 ----
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	К	наличие	В наличии	п. 4.1.3 ----
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 4.1.7 ----
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	Соответствует	п. 4.1.7 ----
- высота бордюра по краям пешеходно- го пути	С	не менее 5,0 см.	Соответствует	п. 4.1.8 ----
Открытая лестница:			Отсутствует	Не требуется
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	-----	п. 4.1.12 ----
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	-----	п. 4.1.12 ----
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	-----	п. 4.1.12 ----
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	-----	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) ----
- рельефная тактильная полоса за 0,8– 0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	-----	п. 4.1.12 ----
- контрастная окраска краевых ступе- ней	С	наличие	-----	п. 4.1.12 ----
Пандус, дублирующий открытую ле- стницу:			Отсутствует	п. 4.1.14 не требуется
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	-----	п. 4.1.14 ----
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	-----	п. 4.1.14 ----
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-----	п. 4.1.15 ----
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-----	п. 4.1.15 ----
- на высоте	К	0,7 м.	-----	п. 4.1.15 ----

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- на высоте	О	0,9 м.	-----	п. 4.1.15 ----
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 4.1.15 ----
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	В наличии	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) ----
- поручни на высоте	О, С	90 см.	Соответствуют	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) ----
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	Соответствуют	п. 4.1.12 ----
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Соответствуют	п. 4.1.12 ----
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	В наличии	п. 4.1.12 ----
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:				
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	Соответствуют	п. 4.1.14 ----
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	Не соответствует	п. 4.1.14 провести мероприятия по уменьшению высоты уклона пандуса
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	Соответствуют	п. 4.1.15 ----
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	Отсутствуют	п. 4.1.15. необходимо установить поручни с одной стороны пандуса на высоте 70 см. и 90 см.
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	В наличии	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261) ----
- на высоте	К	0,7 м.	Не соответствуют	п. 4.1.15 ----
- на высоте	О	0,9 м.	Не соответствуют	п. 4.1.15 ----
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	Соответствуют	п. 4.1.15 ----
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	Отсутствует	п. 4.1.14; п. 5.2.13 не требуется

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85 м.	Не соответствует	п. 5.1.3 провести мероприятия по увеличению размера входной площадки
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 х 2,2 м.	Не соответствует	п. 5.1.3 ----
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	В наличии	п. 5.1.3 ----
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Не соответствует	п. 5.1.4 провести мероприятия по увеличению ширины проема одной створки двери в свету не менее 90 см.
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4 ----
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Отсутствует	п. 5.1.5 не требуется
Тамбур (глубина х ширина)	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	Отсутствует	п. 5.1.7; рис. Д. 10 не требуется
Дверь входная внутренняя:			Отсутствует	не требуется
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	-----	п. 5.1.4 ----
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	-----	п. 5.1.4 ----
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	-----	п. 5.1.5 ----
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж _1_				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 5.2.1 ---
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.1 ---
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.2.4 ----

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.2.4 ---
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:			Отсутствуют	Не требуется
- на стенах	С	не более 10 см.	-----	п. 5.2.7 ----
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	-----	п. 5.2.7 ---
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)			Отсутствует	Не требуется
Ступени ровные с шероховатой по- верхностью	О, С	наличие	-----	п. 5.2.9 ----
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	-----	п. 5.2.15 ----
Поручни на высоте	О, С	90 см.	-----	п. 5.2.15 ----
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	-----	п. 5.2.10 ----
Тактильные указатели на поручнях ле- стниц	С	наличие	-----	п. 5.2.16 ----
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие	-----	п. 5.2.10 ---
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	-----	п. 5.2.12 ---
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги):			Отсутствует	Не требуется
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	-----	п. 5.2.13 ----
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	-----	п. 5.2.13 ----
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	-----	п. 5.2.13 ---
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	-----	п. 5.2.13 ----
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	-----	п. 5.2.15 ----
- на высоте	К	0,7 м.	-----	п. 5.2.15 ---

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- на высоте	О	0,9 м.	-----	п. 5.2.15 ----
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 5.2.15 ----
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	-----	п. 5.2.15 ----
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	-----	п. 5.2.14 ---
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	-----	п. 5.2.13 ----
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 5.1.4 провести мероприятия по расширению дверного полотна
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4 ----
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Отсутствует	п. 5.1.5 не требуется
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:			Отсутствует	не требуется
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.	-----	п. 5.2.18 ----
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.	-----	п. 5.2.18 ----
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	-----	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008 ----
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	-----	п. 5.2.20 ----
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	-----	п. 5.2.20 ----

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.4. Зона оказания услуги³ – этаж _1__				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.			Отсутствует	Не требуется
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	-----	п. 7.1.7 ----
Размер места для инвалида-колясочника:				
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	-----	п. 7.1.7 ----
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	-----	п. 7.1.7 ----
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	-----	п. 7.1.9 ----
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	-----	п. 7.1.9 ----
Предприятия торговли			Отсутствует	Не требуется
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	-----	п. 7.4.1 ----
Глубина полок	К	не более 0,5 м.	-----	п. 7.4.1 ----
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1	-----	п. 7.4.2 ----
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.	-----	п. 7.4.2 ----
Предприятия питания			Отсутствует	Не требуется
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	-----	п. 7.4.7 ----
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	-----	п. 7.4.7 ----
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	-----	п. 7.4.7 ----
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.			Отсутствует	Не требуется

³ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Часть стойки-барьера регистрации (В x III)	К	не менее 0,85 x 1,0	-----	п. 7.1.9 ----
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%	-----	п. 6.3.1 ----
Входная дверь в номер:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	-----	п. 6.3.2; 6.1.8 ----
- высота порога	К	не более 1,4 см.	-----	п. 5.1.4 ----
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.	-----	п. 6.3.1 ----
Туалет в номере (на этаже):				
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.	-----	п. 6.3.2; 6.1.8 ----
- высота порога	К	не более 1,4 см.	-----	п. 5.1.4 ----
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	-----	п. 5.3.3; рис. Д. 11 ----
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	-----	п. 5.3.3; рис. Д. 11 ----
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	-----	п. 5.3.3; рис. Д. 11 ----
Обслуживание в кабинете:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 5.1.4 провести мероприятия по расширению дверного полотна
- высота порога	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4 ---
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.2 ----
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.9 ----
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	Соответствует	п. 7.1.9 ----
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 5.2.2 ----
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж <u> 1 </u>				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	Отсутствует	п. 5.3.2 необходимо оборудовать уборную кабину для инвалидов
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	В наличии	п. 5.3.6

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	Не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11 имеется техническое заключение
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11 имеется техническое заключение
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	Не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11 имеется техническое заключение
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11 имеется техническое заключение
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Отсутствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11 необходимо оборудовать унитаз и раковину поручнями или штангами
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	Отсутствует	п. 5.3.6 необходимо установить тревожную сигнализацию, обеспечивающая связь с персоналом
2.6. Средства информации – этаж __1__				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	В наличии	п. 5.5.1 ----
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г	наличие	В наличии	п. 5.5.8 ----
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	В наличии	п. 5.5.4; 5.5.6 ----
Речевые информаторы	С	наличие	Отсутствуют	п. 5.5.3; 5.5.4 имеются иные средства информации
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	Отсутствует	п. 5.5.3; 5.5.4 имеются иные средства информации

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г

Участки и территории	+*	+	+	+
Вход	+*	+*	+	#
Пути движения	+*	#	#	#
Зона оказания услуги	+*	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	+*	+*	#	#
Средства информации	+	#	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X*	X*	X*	X	X
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	- провести мероприятия по уменьшению перепада высоты у калитки
Вход	- провести мероприятия по уменьшению высоты уклона пандуса; - необходимо установить поручни с одной стороны пандуса на высоте 70 см. и 90 см.; - провести мероприятия по увеличению размера входной площадки; - провести мероприятия по увеличению ширины проема одной створки двери в свету не менее 90 см.
Пути движения	- провести мероприятия по расширению дверного полотна
Зона оказания услуги	- провести мероприятия по расширению дверного полотна в кабинет
Санитарно-гигиеническое помещение	- необходимо оборудовать унитаз и раковину поручнями или штангами; - необходимо установить тревожную сигнализацию, обеспечивающая связь с персоналом
Средства информации	----

27 августа 2019 года

Специалист-эксперт
УСЗН в Тимашевском районе

О.В. Костюкевич